



Fael Security Srl
Via E. Majorana
72100 Brindisi - ITALIA
Tel. 0831-546563 Fax 0831-546674
E-mail: fael@fael.com
Web: http://www.faelsecurity.com

PORTE COULISSANTE EI₂ 120 "CROSSWALK 120"

Marquage CE selon EN 16034:2014 et 13241:2016

- Porte coulissante coupe-feu pour usage interne et espaces couverts
- Installer dans des endroits non soumis aux courants d'air.
- Le montage doit être effectué par des spécialistes.
- Installer sur des structures planes.




Client: _____

CTR.N°: _____ du _____

S1/P1t.fr

(Fiche Mod. 850-A)

Vue de face



LVM = Largeur Baie du Mur
HVM = Hauteur Baie du Mur
Lp = Largeur Passage (porte)
Hp = Hauteur Passage (porte)
NPF = Niveau Plancher Fini

Éléments du vantail constitués de panneaux indépendants panneaux de déformabilité planifiée

Porte piétonne sens à Tirer

Exemple de porte coulissante tirer à droite avec porte piétonne tirer à droite


Porte Piétonne ouverture à tirer

<input type="checkbox"/> Tirer à gauche	<input type="checkbox"/> Tirer à Droite	<input type="checkbox"/> Lp = 950 x Hp = 2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp = 1200 x Hp = 2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp = 950 x Hp = 2120
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp = 1200 x Hp = 2120


Porte coulissante ouverture à tirer

LVM = _____ mm x HVM = _____ mm

Porte coulissante à un vantail Q.té: _____



Porte coulissante à un vantail Q.té: _____



ACCESSOIRES

OBLIGATOIRES

- Electro-aimant + bouton de déclenchement
- 2 Electro-aimant + bouton de déclenchement
- Régulateur de fermeture
- Double Régulateur de fermeture
- Amortisseur
- Double Amortisseur

PORTE PIÉTONNE

- Paire de poignées
 - Touch-Bar (structure noire-barre rouge)
 - Oculus/Hublot dim. 300x400 mm
- Note: Hauteur poignée/barre antipanique = 950 mm

OPTIONS


- Contrepoids Renvoyé
- Étanchéité aux fumées Sa (EN 1634-3:2005)
- Serrure de Nuit (montage externe)
- Détecteur de fumée et de chaleur RFC
- Centrale détection incendie RFC/C

RAL: _____


Note

Note: Les chevilles à expansion pour l'ancrage **NE** sont pas comprises dans la fourniture.


Section Verticale



Installation Standard



Montage sur Poutre



Date -- Timbre et Signature